












Omschrijving evenement:					
Adres:		Aantal verwachte personen:			
Contactpersoon :		Tel/GSM:			
Verzekering en attesten		OK	NOK	NVT	Afspraak of verbeterpunt
	Burgerlijke Aansprakelijkheid				
	Brandverzekering				
	Attesten brandklasse tentzeil en stabiliteit feesttent				aanvragen bij tentenverhuurder
	Attesten brandklasse decoratie en stabiliteit constructie DJ				aanvragen decorateur, DJ
Vluchtwegen & uitgangen		OK	NOK	NVT	Afspraak of verbeterpunt
	Vluchtwegen zijn en blijven vrij van obstakels				
	Nooduitgangen zijn over de gehele breedte vrij en direct te gebruiken				
	Nooduitgangen moeten deuren zijn of volledig open				
	Nooduitgangen draaien in vluchtrichting, moeten volledig open kunnen				
	Nooduitgangen zijn niet op slot - voorzien van panieksluiting				
	De buitenvluchtweg is vrij en oriënteerbaar (verlicht), extra stroomgroep				
Veiligheidsverlichting		OK	NOK	NVT	Afspraak of verbeterpunt
	Zijn getest, de werking is ok				
	Vrij van versiering en decoratie				
	Aanwezig boven iedere uitgang - nooduitgang, toiletten, vestiaire				
	Extra stroomgroep met bijkomende verlichting (binnen/buiten) als backup				
Blusmiddelen		OK	NOK	NVT	Afspraak of verbeterpunt
	Aanwezig en gekeurd (jaarlijkse keuring => verplicht)				
	Voorzien van pictogrammen				
	Direct bereikbaar en gebruiksklaar				
	Werking blusmiddelen gekend door organisatie				
Elektriciteit		OK	NOK	NVT	Afspraak of verbeterpunt
	Keuringsattest beschikbaar				
	Elektrische apparatuur is correct aangesloten en gezekeerd				
	Snoeren en dergelijke bevinden zich buiten bereik van de bezoekers				
	Elektrische apparatuur is gescheiden van water				
Verwarming		OK	NOK	NVT	Afspraak of verbeterpunt
	Geen verwarmingstoestellen in de tent (open vuur, gas- of zonneblazer)				
	Verbrandingstoestel buiten opstellen/warme lucht via buizen in tent blazen				
Gasinstallaties		OK	NOK	NVT	Afspraak of verbeterpunt
	Conform de voorschriften geplaatst (keuringsattest beschikbaar)				
	Gasflessen staan in open lucht, afgescheiden van publiek				gekeurd met veiligheidsetiket
	Blustoestel en branddeken zijn aanwezig				(zwarte vlam op rode achtergrond)
Preventieve voorzieningen		OK	NOK	NVT	Afspraak of verbeterpunt
	Er is een vrije route naar het evenement voor de hulpdiensten				
	De eerste hulp medewerkers zijn compleet met uitrusting aanwezig				aan te raden >1000 pers.
	EHBO koffers zijn aanwezig en zodanig herkenbaar opgesteld				
	De medewerkers weten wat doen in noodsituaties, bij evacuatie				
	Brand en/of rookdeuren zijn niet geblokkeerd (houten spieën, etc)				
	Pictogrammen met verboden te roken zijn aangebracht				
	Zelfdovende vuilbakken/asbakken zijn geplaatst				
	Stroomaggregaten staan op voldoende afstand, in openlucht en zijn geaard				
Hygiëne, orde & netheid		OK	NOK	NVT	Afspraak of verbeterpunt
	Toiletten zijn in voldoende getale aanwezig, gescheiden man/vrouw				
	Toiletten zijn hygiënisch - voorzien van verluchting en waterspoeling				
	Vuilnisbakken zijn geleidigd en worden regelmatig leeggemaakt				
	Achter de schermen bevindt zich geen brandbaar materiaal				
	Er zijn geen losse elementen waardoor struikelgevaar kan ontstaan				

Deze checklist is met de grootste zorg opgesteld, er zal op worden toegezien dat de checklist zoveel als mogelijk zal worden nageleefd. Iedere organiserende vereniging dient zich ervan te gewissen dat men op eigen risico en verantwoordelijkheid dit evenement organiseert. De gemeente Riemst is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade aan de zijde van de organisator, daaronder begrepen lichamelijk letsel en schade aan de aanwezigen zelf, een en ander ongeacht de oorzaak van de schade. De gemeente Riemst is verder niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van de organisator of door de organisator ingeschakelde derde(n)

Controlerapport door verantwoordelijke te ondertekenen:	Datum:
Naam:	Handtekening: