

## **Brandveiligheid tijdens het afsteken van vuurwerk.**

### ***Het afsteken van vuurwerk kan gebeuren onder de volgende voorwaarden:***

- Behalve op nieuwjaarsnacht van 31 december vanaf 23.30 u. tot 1 januari van het daaropvolgend jaar om 01.00 u. moet altijd een vergunning/toelating van de gemeente voorgelegd kunnen worden tijdens de activiteit.
- Het afsteken van vuurwerk mag alleen geschieden door een bevoegde overheid of erkende firma.
- Het afsteken van vuurwerk dient te gebeuren zodanig dat de voorschriften van het algemeen reglement voor arbeidsbescherming ARAB –CODEX en de adviezen van de Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing gerespecteerd worden, zowel door de vuurwerkmakers als de opdrachtgevers of organisatie.
- Het opstellen en het afsteken van vuurwerk dient te geschieden door volwassen personen, ouder dan 25 jaar.
- De personen mogen niet onder invloed zijn van alcoholische dranken of andere preparaten.
- Zij dienen te beschikken over een recent bewijs van goed gedrag en zeden.
- Zij moeten een opleiding genoten hebben tot vuurwerkmeester.
- De aanvoer van vuurwerk moet gebeuren met een voertuig dat hiervoor speciaal is ingericht.
- Het voertuig moet een duidelijk het opschrift 'explosieven' dragen zoals voorgeschreven in de ADR reglementering.
- De te gebruiken mortieren bij de opstelling van het vuurwerk mogen niet van metaal of een harde kunststof zijn.
- Gebruiksklaar vuurwerk moet onder permanent toezicht blijven van de vuurwerkmaker en mag onder geen enkele voorwaarde onbeheerd achtergelaten worden.
- Op het terrein mag niet gerookt worden.
- Op het terrein moeten minstens 2 poederblustoestellen ABC van 6 kg zijn opgesteld.
- Deze blusmiddelen moeten voor onmiddellijk gebruik gereed en beschikbaar zijn.
- Een GSM ter plaatse of een telefoontoestel binnen de 50 m afstand moet toelaten de openbare hulpdiensten binnen de korst mogelijke tijd op te roepen.
- Enkel het afsteken van vuurwerk 'Ministerieel Besluit van 15 mei 2000 onder het nr C1 tot en met C22' is toegelaten.
- Indien vuurwerk niet elektronisch tot ontsteking wordt gebracht mogen de beschermhulzen van de ontsteking pas op het moment van het afsteken van het vuurwerk worden verwijderd
- Het afsteken van vuurwerk is af te gelasten bij windsnelheden van meer dan 50 km per uur.
- De houder van de vergunning of de vuuropdrachtgever dient 2 dagen voorafgaand aan de dag van het afsteken van het vuurwerk de omwonenden die hinder kunnen ondervinden van het vuurwerk, schriftelijk te verwittigen en te verzoeken hun dakvensters te sluiten alsook de nodige maatregelen te nemen voor hun dieren.
- De zone waarin deze verwittiging dient te gebeuren is minstens gelegen in een straal van 180 m.
- Dertig minuten na het verstrijken van het vuurwerk zal de vuurwerkmaker de omgeving, gelegen binnen een straal van 180 m van de plaats van het afsteken van het vuurwerk, onderzoeken op mogelijke brandhaarden.
- De organisatie/verantwoordelijke van het vuurwerk moet zo snel mogelijk aan de burgemeester een plan/schema bezorgen over de directe omgeving van het evenement.

Aan de hand hiervan moeten de openbare wegen die toegang geven tot de plaats van het vuurwerk en de bijzonderheden van de plaats zelf opgespoord kunnen worden.

- **Dit schema moet vergezeld zijn van de volgende inlichtingen:**

- ✓ Datum van het vuurwerk, het aanvangsuur en de duur ervan
- ✓ Naam, leeftijd en woonplaats van de organisator van het vuurwerk en opdrachtgevende organisatie
- ✓ Naam, leeftijd en woonplaats van de technische verantwoordelijke van het vuurwerk
- ✓ Naam, leeftijd en woonplaats van de operator van het pyrotechnische materieel dat zal gebruikt worden.

De omschrijving omvat:

- De naam van het vuurwerk
- Het gewicht en de aard
- Het kaliber
- De straal van de neerslag
- De maximale hoogte van het materieel
- De naam en adres van de leverancier
- ✓ Het afschrift van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
- ✓ De machtiging van het bestuur van de luchtvaart
- ✓ De raming van het aantal toeschouwers
- ✓ De aanduiding van de afgesloten straten en de voorbehouden toegang voor de hulpdiensten.
- ✓ Het vuurwerk en de neerslagzones mogen zich in geen geval bevinden op minder dan 180 m van een inrichting klasse 1, die als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk aangeduid wordt, of die brandgevaar of ontploffingsgevaar inhoudt.
- ✓ De neerslagzone zal moeten vrijgemaakt en ontruimd worden van ontvlambare materialen, en zal minstens 45 m verwijderd zijn van plaatsen die toegankelijk zijn voor de toeschouwers, van de terreinen waar men mag parkeren en van gebouwen die bestemd zijn voor het verblijf.
- ✓ Geen enkel transport van gevaarlijke stoffen mag geparkeerd worden in de aldus bepaalde zone tijdens het vuurwerk.
- ✓ De mortieren moeten minstens de volgende afstand verwijderd zijn van de plaatsen die toegankelijk zijn voor de toeschouwers, de terreinen waar men mag parkeren en het gebouw die bestemd zijn voor het verblijf.

Kaliber van het mortier	Afstand
50 mm	15 m
75 mm	25 m
100 mm	25 m
125 mm	30 m
150 mm	50 m

- ✓ De baan van vuurpijlen mag nooit dichterbij 8 m bij eender welk voorwerp komen.
- ✓ De vaste vuurwerkstukken die op grond oplichten, moeten minstens 25 m verwijderd zijn van de toeschouwers en van de parkeerterreinen.
- ✓ Voor al de vuurwerkstukken die mobiel zijn moet de afstand 45 m bedragen.

Advies voor het afschieten van vuurwerk:

.....

.....

.....

.....