

CHECKLIST TIJDELIJKE GASINSTALLATIE

Ondergetekende verklaart hiermede dat voor de tijdelijke gasinstallatie, welke gebruikt zal worden tijdens

..... van/tot.....
navolgende veiligheidsmaatregelen werden getroffen. Het gevraagde attest voor de gasinstallatie wordt eveneens overgemaakt.

1. Eetstand (gas) moet minimum 5 meter van tent of evenement opgesteld worden; Eetstand (gas) moet op uiteinde van evenement opgesteld worden.	OK	NOK	NVT
2. Eventuele verwarmingsinstallatie en kook-, bak- of braadtoestellen zijn derwijze opgesteld dat zij alle waarborgen van veiligheid tegen brand bieden. Zij zijn op een stenen vloerplaat of op een plaat van onbrandbaar en warmte slecht geleidend materiaal aangebracht. De ruimte is geventileerd en gemakkelijk bereikbaar. Er worden geen verwarmings- of kooktoestellen, gespijsd met alcohol, benzine of petroleum, gebruikt.	OK	NOK	NVT
3. Gekeurde gasflessen met veiligheidsetiket (zwarte vlam op rode achtergrond) worden gebruikt.	OK	NOK	NVT
4. Gasflessen mogen NIET IN DE TENT worden opgesteld, maar in goed verluchte omgeving en niet toegankelijk voor derden.	OK	NOK	NVT
5. De gasflessen zijn rechtopstaand opgesteld. Deze recipiënten dienen zodanig beveiligd en vastgemaakt te worden dat omvallen onmogelijk is.	OK	NOK	NVT
6. De stock aan gasrecipiënten is meter verwijderd van de verbruikerseenheden, de stock moet op een veilige afstand van het evenement opgeslagen worden.	OK	NOK	NVT
7. De verbinding tussen de butaan -of propaanflessen bestaat uit een buigzame leiding die zodanig is aangebracht dat zij op geen enkele wijze aan ontoelaatbare temperaturen of mechanische beschadigingen wordt blootgesteld.	OK	NOK	NVT
▪ De gas slang is van het type slang voor propaan en butaaninstallaties;	OK	NOK	NVT
▪ Deze gas slang heeft slechts een maximale lengte van 5 m en voldoet aan de EN 559.	OK	NOK	NVT
Op de gas slang zijn navolgende kenmerken aangebracht:	OK	NOK	NVT
▪ S EN 559;	OK	NOK	NVT
▪ Maximale werkdruk (minimaal) 15 bar;	OK	NOK	NVT
▪ Fabricage datum (maximaal 5 jaar ouderdom);	OK	NOK	NVT
▪ Bevestigingen voor de soepele slangen zijn uitgevoerd met spanbeugels.	OK	NOK	NVT
8. De gasinstallatie beschikt over een attest afgeleverd door een erkend keuringsorganisme.	OK	NOK	NVT
9. De gasrecipiënten zijn afgeschermd tegen invloed van warmtebronnen (o.a. zonlicht, kooktoestellen enz.).	OK	NOK	NVT
10. De gasinstallaties zijn uitgerust met een voordrukregelaar en lage drukontspanners (28mbar - 37mbar);	OK	NOK	NVT
11. Open gasvuren zijn beveiligd met een thermokoppel of een ionisatiebeveiliging;	OK	NOK	NVT
12. Open vuren zijn afgeschermd met onbrandbare materialen;	OK	NOK	NVT
13. Alvorens de installatie in dienst gesteld wordt zijn eventuele lekkages door middel van afzepen opgespoord en dichtgemaakt.	OK	NOK	NVT
14. Eén draagbaar blustoestel van minimum 6 kg en een branddeken bevinden zich in de onmiddellijke omgeving van de gasinstallatie.	OK	NOK	NVT

NAAM:	HANDTEKENING:	DATUM:

Deze checklist dient aan de dienst Veiligheid & Preventie, of de bevoegde brandweereenheid, vóór de start van de activiteiten, overgemaakt te worden!